

20.09.2021 №69220041000100893755



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального  
органа)

от «05» марта 2022 г., 11 час. 30 мин. №02/16

(дата и время составления акта)

г. Тверь, ул. Дарвина, д.17

(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Тверской области Федорина Олега Олеговича  
№02/16 от 21.01.2022. Учетный номер выездной проверки в едином реестре  
контрольных (надзорных) мероприятий) № 69220041000100893755 от 20.09.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа  
о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля  
(надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии  
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного  
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Попова Полина Андреевна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора;

Соколова Юлия Дмитриевна - специалист-эксперт отдела санитарного надзора;

Алексина Любовь Леонидовна - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора;

Куликова Анна Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного  
надзора.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе  
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки.  
При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой  
инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной  
проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

Горячева Наталья Николаевна - заведующая отделением гигиены питания;

Спивак Ольга Николаевна - врач по гигиене детей и подростков,

Ерофеева Татьяна Васильевна - помощник врача по гигиене детей и подростков,

Белова Галина Владимировна - помощника врача по гигиене питания,  
 Тимохина Татьяна Владимировна – заведующая отделом, врач по гигиене труда,  
 Матвеева Людмила Романовна врач – бактериолог,  
 Сидорова Анастасия Сергеевна - биолога,  
 Абдуллаева Разият Бейбулатовна - биолога,  
 Васильева Дарья Викторовна - химик – эксперт,  
 Дегтярева Екатерина Владимировна химик – эксперт,  
 Максимова Екатерина Евгеньевна - химик – эксперт,  
 Елисеева Светлана Михайловна-заместитель главного врача,  
 Суменкова Галина Борисовна – врач-лаборант,  
 Елкина Лариса Юрьевна-врач-лаборант,  
 Алферов Вячеслав Валерьевич- химик-эксперт,  
 Биберин Евгению Сергеевну – химика-эксперта,  
 Ляпунова Диана Игоревна - химик-эксперт,  
 Кутилин Павел Сергеевич - эксперт-физик,  
 Копытенко Елена Борисовна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям,  
 Казеко Ольга Викторовна – биолог,  
 Крупачева Ирина Юрьевна – химик-эксперт,  
 Щелина Ирина Александровна – химик-эксперт,  
 Борисова Ольга Евгеньевна – химик-эксперт,  
 Антонова Мария Михайловна - фельдшер-лаборант,  
 Крылова Марина Владимировна - врач-лаборант.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

---

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.710006 от 30.04.2015 выдано Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015)

Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.510131 от 28.10.2016 выданный Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016)

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации; выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: подпунктов «а», «б», «в» пункта 12 Положения о Федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 г. №1100.

---

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 170027, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. СТЕПАНА ГОРОБЦА, Д. 2, ИНН: 6950183000

---

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №6 (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6), 170027, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. СТЕПАНА ГОРОБЦА, Д. 2, ИНН: 6950183000

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «21» февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «05» марта 2022 г., 11 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с -

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: не требуется

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) инструментальное обследование; 4) испытание; 5) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «21» февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «05» марта 2022 г., 11 час. 30 мин

по месту: 170027, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. СТЕПАНА ГОРОБЦА, Д. 2; г.

Тверь, ул. Дарвина, д.13; 170034, Тверская область, ул. Дарвина, д. 17

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протоколы и экспертные заключения: 1) №18161Н от 24.02.2022, 2) №18162Н от 24.02.2022, 3) №18163Н от 24.02.2022, 4) №18164 от 28.02.2022, 5) №18165 от 28.02.2022, 6) №18166 от 28.02.2022, 7) №18167-18169 от 01.03.2022, 8) экспертное заключение №04-2/5-20 от 01.03.2022, 9) №19118-19119Н от 01.03.2022, 10) №19567-19571 от 28.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

испытание

1,2,3) с «22» февраля 2022 г.

по «24» февраля 2022 г.;

4,5,6) с «22» февраля 2022 г.



по «28» февраля 2022 г.;  
 7) с «22» февраля 2022 г.  
 по «01» марта 2022 г.;  
 8) с «24» февраля 2022 г.  
 по «01» марта 2022 г.;  
 9) с «25» февраля 2022 г.  
 по «01» марта 2022 г.;  
 10) с «25» февраля 2022 г.  
 по «28» февралч 2022 г.;  
 по месту: г. Тверь, ул. Дарвина, д.13

По результатам которых составлены: протокол испытаний: 1) №18161Н от 24.02.2022, 2) №18162Н от 24.02.2022, 3) №18163Н от 24.02.2022, 4) №18164 от 28.02.2022, 5) №18165 от 28.02.2022, 6) №18166 от 28.02.2022, 7) №18167-18169 от 01.03.2022, 9) №19118-19119Н от 01.03.2022, 10) №19567-19571 от 28.02.2022.

экспертиза

в следующие сроки:  
 с «24» февраля 2022 г.  
 по «01» марта 2022 г.  
 по месту: г. Тверь, ул. Дарвина, д.13

по результатам которого составлены: экспертное заключение №04-2/5-20 от 01.03.2022

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Учредительные документы организации; Приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя юридического лица; списочный состав работников учреждения; личные медицинские книжки сотрудников.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Юридический адрес: Тверская область, г.Тверь, ул.Степана Горобца, д.2,

Фактический адрес: Тверская область, г.Тверь, ул.Степана Горобца, д.2, ул.Георгиевская, д.4.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1146952011414 от 03.06.2014г.

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 утвержден приказом начальника управления образования администрации г.Твери № 580 от 01.06.2021г. Сокращенное наименование – МБДОУ детский сад № 6.

На образовательную деятельность детский сад имеет санитарно-эпидемиологическое заключение №69.01.01.000.М. 000230.07.14 от 16.07.2014г.

Детский сад осуществляет оказание образовательных услуг в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, а также присмотр и уход за детьми.

Детский сад построен по проекту в 2013году. Здание детского сада трехэтажное блочно-панельное отдельно стоящее. Фактически в здании организовано и работает 10 групп, по списку детский сад посещает 250 детей в возрасте с 1.5 до 7-ми лет +11 детей (с кратковременным пребыванием в детском саду).

Нормы площади для дошкольников от 3-х до 7-ми лет не менее 2-х кв.м. на одного ребенка и для детей раннего возраста не менее 2,5 кв.м. выдерживаются во всех групповых помещениях, что соответствует п. 3.1.1.СП 2.4.3648-20.

На момент проверки в детском саду присутствовало – 178 детей.

Ведомственная принадлежность – муниципальное дошкольное образовательное

учреждение.

Территория участка детского сада благоустроена, ограждена, озеленена, что соответствует п. 2.2.1.СП 2.4.3648-20. На территорию оборудовано 2 въезда через ворота и 1 закрывающаяся калитка. Система видео наблюдения оборудована наружная и внутренняя. Наружное электрическое освещение территории дошкольной образовательной организации выполнено уличными фонарями по периметру территории, включение и выключение автоматическое. На территории выделены функциональные зоны: застройки, игровой территории с площадками для 10-ти возрастных групп, 1 общая физкультурная площадка, хозяйственная зона. На игровых и физкультурной площадках установлено игровое оборудование в соответствии с ростом и возрастом детей. Оборудованные песочницы на игровых площадках в отсутствие детей закрываются чехлами, что соответствует п. 3.1.2.СП 2.4.3648-20.

Теневые навесы на игровых площадках из поликарбоната ограждены с трех сторон, полы в навесах оборудованы деревянные, площадки оборудованы полимерным покрытием. На момент проверки территория детского сада расчищена от снега.

Для сбора мусора в хозяйственной зоне оборудована бетонированная площадка, где установлен контейнер с крышкой, что соответствует п.2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Вывоз мусора осуществляется по контракту №17382 от 30.12.2021г. с ООО «Тверь-спецавтохозяйство» (акт выполненных работ №211211 от 15.12.2021г.), отдельно оборудована площадка для сушки белья.

Мероприятия по доступной среде для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья проектом строительства предусмотрены, при входе в здание оборудован пандус, имеются расширенные дверные проемы, что соответствует п.2.3.2. СП 2.4.3548-20.

Здание детского сада подключено к сетям холодного водоснабжения, канализации. Схемой водоснабжения предусмотрена очистка водопроводной воды установками фильтрации на вводе в здание, установленными в подвальном помещении. Горячее водоснабжение предусмотрено от оборудованных индивидуальных тепловых пунктов проточного типа, установленных в подвальном помещении. Дополнительно на случай отключения горячей воды оборудовано 2 электроводонагревателя емкостью по 2куб.м. каждый.

Отопление – предусмотрено от газовой котельной поселка Мамулино, отопительные приборы батарей закрыты съемными решетками.

В наборе помещений детского сада имеется:

на первом этаже – пищеблок, медицинский блок, 3 группы ( 2-я мл, средняя №1 и старшая №3), методический кабинет, компьютерный класс, холл. Помещение для хозяйственных нужд (забора воды для уборки, мытья уборочного инвентаря), туалет для персонала имеются на каждом этаже здания.

На втором этаже – 4 группы (средняя №6, подготовительная №5, старшая №4, старшая №7), прачечная, музыкальный зал, кабинет заведующего, кабинет заместителя.

На третьем этаже – 3 группы (старшая №8 и №10, подготовительная №9), физкультурный зал, кабинеты психолога, логопеда, комната приема пищи персонала, выставочный зал, изостудия, кабинет предметного обучения, столярная комната.

Принцип групповой изоляции соблюдается.

Детский сад работает с 2014 года. Групповые ячейки состоят из: раздевальной площадью - от 21,8 до 22,4кв.м., групповой-игровой 50,6-60,3кв.м., буфетной – от 4,8кв.м. до 6,1кв.м., спальни – 50,2- 60,2кв.м., туалетной с умывальной зоной - от 17,2 до 22,9кв.м.

Отделка всех помещений выполнена в соответствии с санитарными требованиями и позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены в групповых, спальнях, административных кабинетах под покраску до потолка. В туалетных, буфетных, на пищеблоке, в прачечной, мед.блоке – плитка, что соответствует п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Полы в группах линолеум, в физкультурном зале специальное покрытие, в музыкальном зале паркетная доска, в кабинете заведующего ламинат, в коридорах, туалетных помещениях – плитка, без дефектов и повреждений, что соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.



Потолки окрашены. В ряде помещений нарушена отделка потолка: в помещениях туалетных старшей и подготовительной группы, отмечены протечки и сколы штукатурки (фото прилагаются) - несоответствие п.2.5.3.СП 2.4.3648-20.

Воздушно-тепловой режим выдерживается во всех помещениях. Бытовыми термометрами для контроля температуры воздуха оборудованы все помещения пребывания детей, что соответствует п.2.7.3.СП 2.4.3648-20. Вентиляция в помещениях естественная. Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением в автоматическом режиме оборудована: на пищеблоке, в постирочной, медблоке. От туалетов оборудована автономная система вытяжной вентиляции. Режим проветривания проводится посредством открывания форточек и фрамуг. Представлены данные (акты от 17.09.2021г. ООО «Инженерные системы») об обследовании технического состояния существующих систем вентиляции (ревизии, очистке и контроле эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, что соответствует п. 2.7.4.СП 2.4.3648-20.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы передвижными рециркуляторами марки «исток бриз» или настенными бактерицидными облучателями, что соответствует п. 3.1.3.СП 2.4.3648-20.

Освещение во всех помещениях естественное через оконные проемы. Световые проемы в спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа тканевых штор. В игровых помещениях всех групповых световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, конструкция которых, в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами с защитной светорассеивающей арматурой, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все светильники находятся в рабочем состоянии. Установленные люминесцентные лампы имеют один спектр светоизлучения – белый, что соответствует п. 2.8.5.СП 2.4.3648-20.

Хранение до утилизации неисправных и перегоревших люминесцентных ламп осуществляется в металлическом контейнере в подвальном помещении здания. Утилизация неисправных и перегоревших ламп проводится по договору №231 от 16.06.2021г. с ООО НПП «Диапазон», акт выполненных работ №334 от 16.06.2021г.

Раздевалки групповых оборудованы индивидуальными шкафчиками по количеству детей, шкафами для хранения верхней одежды персонала, шкафами-сушилками для просушки верхней одежды и обуви детей. Индивидуальные шкафчики для детей промаркированы по списочному составу, оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды.

Мебель установлена в групповых (столы и стулья) регулируемые по высоте, с учетом антропометрических показателей детей (номеров 2 и 3). Вся детская мебель столы и стулья промаркирована, что соответствует п. 2.4.3.СП 2.4.3648-20.

Туалетные помещения групп оборудованы в соответствии с санитарными требованиями. Проектом предусмотрена установка санитарно-технического оборудования: для детей младшей дошкольной и средних группах по 5 детских раковин, 1 умывальная раковина для персонала, душевой поддон с гибким шлангом и душевой насадкой, хозяйственный шкаф для хранения уборочного инвентаря, вешалки для детских полотенец, туалеты для мальчиков и девочек оборудованы кабинками всего в каждой туалетной для детей садового возраста установлено по 5 детских унитазов. Для детей младшего ясельного возраста установлены ячейки для горшков, бытовая ванна, оборудован в отдельной кабинке слив для горшков. Все детские унитазы оборудованы детскими сидениями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, имеются держатели для туалетной бумаги в каждой детской кабинке, педальные ведра. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом в дозаторах, для лица и рук используются индивидуальные промаркированные по списочному составу полотенца, для сбора мусора установлены ведра, что соответствует п. 2.4.11.СП 2.4.3648-20. Унитазы для детей обеспечены индивидуальными сидениями, что соответствует п. 3.1.7.СП 2.4.3648-20, используются одноразовые накладки.

Спальни в группах оборудованы стационарными кроватями согласно росту и возрасту

детей по количеству детей в группе. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, что соответствует п.3.1.6.СП 2.4.3648-20; Раздел VI, таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21. Для детей раннего возраста в спальнях установлены кровати с ограждением передней стенки и кровати с боковым ограждением с двух сторон. Дети обеспечены постельным бельем и индивидуальными принадлежностями из расчета: по 3 комплекта постельного белья и полотенец и 2-х на матрасников на одного ребенка, что соответствует п. 2.4.8.СП 2.4.3648-20. Постельное белье промаркировано по списочному составу детей в групповой. Смена постельного белья осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раз в 7 дней, графики смены постельного белья вывешены в спальнях каждой групповой. Стирка постельного белья осуществляется в прачечной, оборудованной на втором этаже.

Прачечная занимает четыре помещения с изолированным входом: прием и сортировка использованного белья, стиральная, гладильная, хранения и выдачи чистого белья. Из установленного оборудования имеется: для использованного белья 3 пластиковых контейнера с крышкой, бытовая ванна, раковина для рук персонала, 3 стиральные бытовые машины автомат для стирки детского постельного белья на 8 кг каждая, 1 электрическая сушильная машина. Для сушки белья оборудованы устройства, 3 напольные сушилки, 2 гладильная доска, 1 электрическая гладильная машина, 1 раковина для рук, стеллаж для сортировки сухого белья, стол и стул с электрической настольной машиной для ремонта белья. Для хранения чистого белья установлены шкафы, стеллаж и вешалка для халатов персонала. Мягкий инвентарь хранится в отдельном помещении кладовой.

Музыкальный зал, площадью 97,5 кв.м. используется для проведения музыкальных занятий, в зале установлено пианино, мультимедийная установка с экраном, одна из стен оборудована зеркалами, в зале установлены детские стулья.

Для физкультурных занятий оборудован физкультурный зал, площадью 97,6 кв.м. полы в котором имеют специальное покрытие, на окнах установлена защитная сетка. Из спортивного оборудования имеется: 4 шведские стенки, маты, велотренажеры детские, беговые дорожки, лабиринты, мелкий физкультурный инвентарь. Хранение организовано на установленных специальных стеллажах, в отдельном помещении выделена комната для тренера.

Все групповые, спортивный и музыкальный залы оснащены бактерицидными лампами с режимом работы в присутствии детей, контроль за работой ведется в каждой групповой, с отметкой в журнале, для оказания первой доврачебной медицинской помощи имеются аптечки.

Выставочный зал оборудован мебелью для выставки поделок, сделанных детьми, или используется для проведения групповых занятий по интересам.

Изостудия оборудована 3-мя раковинами для детей и раковиной для персонала, имеются передвижные тележки с красками, установлены в помещении стеллажи, столы и стулья детские, доска настенная, мольберты на 9 человек, шкафы для хранения пособий, выделена комната для преподавателя.

Комната предметного обучения оборудована для занятий по ОБЖ, пожарной безопасности и правилам дорожного движения.

Компьютерный класс площадью 65.6кв.м. оборудован на первом этаже здания детского сада. В помещении установлено 8 мониторов с жидкокристаллическим экраном для детей и 1 для преподавателя. Компьютеры установлены на индивидуальных столах с выдвижной панелью, ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет падает слева. Расставлены мониторы в 2 ряда в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора расстояние составляет 2 метра, что соответствует санитарным требованиям. Расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов выдержано и составляет не менее 1.2м. Световые проемы в кабинете оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи.

Питание детей 5-ти разовое организовано в группах, по 20-ти дневному утвержденному руководителем меню, что соответствует п.8.1.3.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Прием пищи детьми организован в помещениях групповых. Для подготовки пищи к раздаче имеются буфетные в каждой группе. Доставка пищи осуществляется из пищеблока по



грузовому лифту. Каждая буфетная имеет отдельный вход из коридора и выход в групповую. Помещения буфетных оборудованы: для мытья столовой, чайной посуды и столовых приборов ручным способом установлены 2-х секционные моечные ванны, оснащенные гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды. В каждой буфетной дополнительно установлены бытовые посудомоечные машины. Для просушки столовой посуды - бытовые сушилки, для чайной посуды используют подносы, хранение столовых приборов производится в специальных металлических кассетах ручками вверх. Вывешены инструкции по режиму мойки и дезинфекции, мерные емкости имеются. Необходимым количеством посуды, моющими и дезинфицирующими средствами детский сад обеспечен, имеется запас. Для подготовки к раздаче готовых блюд установлен стол-тумба со столешницей и стол с металлической поверхностью для сбора использованной посуды. Уборочный инвентарь, емкости для сбора пищевых отходов выделены. В буфетных используется для работы одноразовая ветошь. Емкости для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе имеются, выделены маркировкой.

Питьевой режим детей обеспечивается кипяченой водой из пищеблока, которая хранится в стеклянных емкостях с крышкой. Смена воды проводится каждые 3 часа.

Приготовление пищи осуществляется в помещениях пищеблока, расположенного на первом этаже здания детского сада. Пищеблок работает на сырье. Для доставки пищевых продуктов оборудован отдельный вход.

В наборе помещений имеется:

- склад для хранения сырых овощей и фруктов, оборудованный ларями, стеллажами и холодильным шкафом. Картофель и корнеплоды хранятся в защищенном от света месте, в коробе с крышкой;

- склад для хранения всех видов пищевых продуктов оборудованный стеллажами с гигиеническим покрытием, оснащен психрометром для контроля температуры и влажности воздуха, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;

- помещение для суточного запаса пищевых продуктов с установленным холодильным оборудованием для хранения пищевых продуктов и отдельным холодильным оборудованием для хранения молочных продуктов;

- цех первичной обработки овощей, где установлены катрофелечистка, 2 стола для сырых овощей, умывальная раковина для мытья рук;

- цех вторичной обработки овощей, где установлена электрошинковка, 2 стола для овощей, умывальная раковина для мытья рук, стол с охлаждаемой поверхностью, холодильник, бактерицидная лампа, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20;

- мясо-рыбный цех, где установлены 3 стола, для разделки кур, рыбы и мяса, электромясорубка, 1 холодильный шкаф, 2 моечные ванны и 1 умывальная раковина для мытья рук, для обработки яиц, имеются три емкости, мерные стаканы и средства для обработки, инструкция по правилам обработки яиц вывешена с указанием используемого препарата «Ника-2».

- душевая и туалет для персонала, сан.техническое оборудование исправно;

- помещение для приема пищи персоналом, оборудованное столом и стульями;

- моечная кухонной посуды оборудована 2-мя моечными ваннами для мытья кухонной посуды и стеллажами для хранения чистой посуды. В моечных ваннах проставлен литраж, для ополаскивания кухонной посуды моечные ванны оборудованы смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой. Над моечными ваннами оборудованы вытяжные устройства. Инструкции по правилам мытья кухонной посуды вывешены с указанием объема применяемых моющих и дезинфекционных средств.

- горячий цех оборудован: 2 электрические плиты на 4 конфорки с духовками, оснащенными терморегуляторами, жарочным односекционным шкафом, пароконвектоматом, протирачной машиной, раковиной для рук. Для разделки вареных продуктов и раздачи установлено 3 производственных стола. Для работы с тестом имеется стол с деревянным покрытием. Также в горячем цехе установлен электрический кипятильник.

Поточность при работе на пищеблоке выдержана. Выдача готовых блюд осуществляется через оборудованное окно раздачи. Необходимым кухонным инвентарем и разделочными



досками и ножами для разделки сырых и вареных продуктов пищеблок обеспечен. Кухонный инвентарь для раздачи готовых блюд имеет маркировку объемной вместимости. На момент проверки все технологическое оборудование находится в рабочем состоянии, представлен акт готовности к работе технологического и холодильного оборудования №414-2022/007 от 21.02.2022г. ООО «Регионэнергоконтроль», что соответствует п. 2.4.6.2.СП 2.4.3648-20. Разделочный инвентарь на пищеблоке промаркирован, в соответствии с обрабатываемым продуктом и используется по назначению.

Бракераж скоропортящихся продуктов проводится, регистрируется в журнале по установленной форме, с указанием часа поступления продуктов на склад, конечного срока реализации и часа фактической реализации, что соответствует рекомендованной форме приложение №5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Установленное холодильное оборудование оснащено термометрами для контроля температурного режима при хранении пищевых продуктов, что соответствует п. 3.8.СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На склад поступают свежие овощи в таре поставщика с маркировочными ярлыками, что соответствует п. 2.2.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Суточные пробы на пищеблоке оставляются в банках, посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и даты отбора. Хранят суточные пробы в холодильнике при температуре +4, что соответствует п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Анализ питания проводится каждые 10 дней. Искусственная С-витаминизация третьих блюд не проводится, в меню используются свежие овощи и фрукты.

Меню-раскладки составляются на каждый день с указанием выхода готовых блюд. Бракераж готовых блюд проводит бракеражная комиссия в составе из трех человек, данные регистрируются в журнале по установленной форме за подписью 3-х членов бракеражной комиссии. Бракераж готовых блюд проводится бракеражной комиссией в составе 3-х человек. Необходимая документация на пищеблоке заведена, данные регистрируются в журналах по рекомендуемой форме СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для приготовления пищи вся посуда изготовлена из нержавеющей стали, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Кухонный инвентарь для раздачи готовых блюд имеет маркировку объемной вместимости. Технологические карты разработаны на всеготавливаемые блюда. Для информации родителей ежедневное меню вывешивается в помещении раздевалки каждой групповой, что соответствует п. 8.1.7.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отделка помещений пищеблока отвечает санитарным требованиям и позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфекционных средств.

Санитарной одеждой для работы в группе, для доставки готовых блюд из пищеблока и проведения уборки в помещениях работники обеспечены.

Медицинский блок расположен на первом этаже здания, состоит из медицинского кабинета, процедурной, 2 палаты изолятора на одну койку, туалета для изолятора с местом для разведения и хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. Отделка помещений отвечает санитарным требованиям. Медицинский блок оснащен оборудованием в соответствии с санитарными требованиями. На помещения медицинского блока имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М.000389.11.14 от 12.11.2014г о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. На момент обследования медицинское обслуживание воспитанников детского сада не осуществляется – несоответствие п.2.9.1. и п.2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Всего по штату в детском саду работает 38 человек персонала из них: 29 воспитателей, 1 заведующий, 4 помощника воспитателя, 1 повар, 1 кухонная, 1 кладовщик, 3 человека в декретном отпуске. Личные медицинские книжки представлены на 41 человека. Медицинские обследования и гигиеническая подготовка с аттестацией у персонала пройдены. Дополнительно воспитатели, принимающие участие в раздаче пищи прошли аттестацию, как раздатчики пищи.

Моющими и дез средствами детский сад обеспечен, в работе используются следующие средства: «Биолан», «Триоклин-Про», «Абактерил-Хлор».

Запас данных средств имеется.

Представлен контракт на проведение профилактической дезинфекции и дератизации №1642 от 01.07.2021г. с ООО «ВЭЛГА». Акты выполненных работ №3809 и №3810 от 15.07.2021г. также представлены.

Не представлены протоколы исследований по программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов – несоответствие п.1.8. СП 2.4.3648-20.

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с п.4.4.СП 3.1.3597-20 на момент проверки в детском саду имеется:

- для измерения температуры тела - 13 бесконтактных термометров;
- для обеззараживания воздуха в помещениях групповых бактерицидных рециркуляторов 12 штук (из них 4 на передвижной платформе),
- для обработки рук - антисептическое средство «А-Дез»;
- Средства индивидуальной защиты органов дыхания: одноразовые маски (1500 штук) и перчатки одноразовые (1500 пар).

При проверке личных медицинских книжек нарушений не установлено, что соответствует п. 1.5.СП 2.4.3648-20.

### **В ходе проверки проведен отбор и исследование:**

-вода питьевая холодная на микробиологические показатели, протокол испытаний и экспертное заключение №18161Н от 24.02.2022, №18162Н от 24.02.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует требованиям табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-вода горячая в моечном отделении на микробиологические показатели, протокол испытаний и экспертное заключение №18163Н от 24.02.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует требованиям табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- воздух закрытых помещений, протокол испытаний и экспертное заключение №19118-19119Н от 01.03.2022, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует требованиям гл. 1 табл. 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; гл. 8, п.129 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

-параметры микроклимата, освещенность от искусственного освещения, протокол испытаний и экспертное заключение №19567-19571 от 28.02.2022, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»:

•параметры микроклимата соответствует требованиям главы V табл. 5.34, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.7.1. СП 2.4.3648-20;

•освещенность от искусственного освещения соответствует требованиям главы V табл. 5.54, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.8.1. СП 2.4.3648-20;

-3 готовых блюда (суп молочный с рисом, овощное пюре с суфле из печени, кисель из концентрата) на калорийность, протокол испытаний и экспертное заключение №18167-18169 от 01.03.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» - калорийность и химический состав блюд суп молочный с рисом, овощное пюре с суфле из печени, установленная лабораторным путем, ниже величины, полученной расчетным путем и находятся не в пределах



допустимых отклонений. Калорийность и химический состав блюда кисель из концентрата, установленная лабораторным путем, находится в пределах допустимых отклонений (не более +5%) согласно МУ №4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»;

- суп молочный с рисом на микробиологические показатели, протокол испытаний и экспертное заключение №18164 от 28.02.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» - соответствует ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;

- овощное пюре на микробиологические показатели, протокол испытаний и экспертное заключение №18165 от 28.02.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» - соответствует ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;

- кисель из концентрата на микробиологические показатели, протокол испытаний и экспертное заключение №18166 от 28.02.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» - соответствует ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;

Пробы готовой продукции (суп молочный с рисом, овощное пюре с суфле из печени) согласно протоколу лабораторных испытаний и экспертному заключению протокол испытаний и экспертное заключение №18167-18169 от 01.03.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» на калорийность и химический состав блюд, установленные лабораторным путем, ниже величины, полученной расчетным путем и находятся не в пределах допустимых отклонений, нарушение п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

---

**В ходе обследования нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:**

1. В помещениях туалетных старшей и подготовительной группы, отмечены протечки и сколы штукатурки (фото прилагаются) – несоответствие п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

2. Не представлены протоколы исследований по программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов – несоответствие п.1.8. СП 2.4.3648-20.

3. На момент обследования медицинское обслуживание воспитанников детского сада не осуществляется – несоответствие п.2.9.1. и п.2.9.2. СП 2.4.3648-20.

4. Пробы готовой продукции (суп молочный с рисом, овощное пюре с суфле из печени) согласно протоколу лабораторных испытаний и экспертному заключению протокол испытаний и экспертное заключение №18167-18169 от 01.03.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» на калорийность и химический состав блюд, установленные лабораторным путем, ниже величины, полученной расчетным путем и находятся не в пределах допустимых отклонений, нарушение п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,

о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) №18161Н от 24.02.2022, 2) №18162Н от 24.02.2022, 3) №18163Н от 24.02.2022, 4) №18164 от 28.02.2022, 5) №18165 от 28.02.2022, 6) №18166 от 28.02.2022, 7) №18167-18169 от 01.03.2022, 8) экспертное заключение №04-2/5-20 от 01.03.2022, 9) №19118-19119Н от 01.03.2022, 10) №19567-19571 от 28.02.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист – эксперт отдела санитарного надзора Соколова Юлия Дмитриевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

Специалист – эксперт отдела санитарного надзора Соколова Юлия Дмитриевна  
8 (4822) 35-62-53 (доб.119)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

✓ Ознакомлена

Заведующий МБДОУ  
детским садом №6  
Новая Новая ОИ  
05.03.2022?



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале



В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



---

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий